

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00148/19



ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026728

Общество с ограниченной ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ".
Адрес: 155908, Россия, Ивановская область, г. Шуя, шоссе Южное, д. 1. ОГРН: 1037704037062.
Телефон: (49351) 39000, Факс: (49351) 39111.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ".
Адрес: 155908, Россия, Ивановская область, г. Шуя, шоссе Южное, д. 1. ОГРН: 1037704037062.
Телефон: (49351) 39000, Факс: (49351) 39111.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, стр. 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесноволокнистые, облицованные пленками на основе терморезистивных полимеров, торговой марки «EGGER Eurodekor MDF» (толщина не более 60 мм), выпускаемые по ГОСТ 32687-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД2): 16.21.14.000
код ЕКПС:
код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения высокоопасные (Т3).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 6684/РС от 19.08.2019 г. Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3946-АОП от 25.07.2019 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.08.2019 по 21.08.2024



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия